

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства, направленного на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения закона в деятельности МБОУ Менильская СОШ.

В ходе проверки соблюдения прав несовершеннолетних на обеспечение безопасности в МБОУ Менильская СОШ установлено, что в нарушение требований п. 23 Правил руководителем организации не обеспечено в полном объеме наличие на путях эвакуации знака пожарной безопасности (кнопки включения средств пожарной автоматики) в спортивном зале, в нарушение п. 54 Правил на объекте система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре эксплуатируется с истекшим сроком службы, при этом руководителем организации не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности в 2024 году, в нарушение п. 60 Правил руководителем организации не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей №2,4,7.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Исполнение требований, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства, находится на контроле прокуратуры Игринского района.