

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ.

В ходе проверки соблюдения прав несовершеннолетних на обеспечение безопасности в МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ установлено, что в нарушение требований Правил противопожарного режима в РФ, руководителем организации не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также руководителем организации не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего место стоянки огнетушителя в помещении столовой.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Исполнение требований, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства, находится на контроле прокуратуры Игринского района.