

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об образовании, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности МБОУ Сепская ООШ.

В ходе проверки соблюдения прав несовершеннолетних на обеспечение безопасности в МБОУ Сепская ООШ, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Игринский район, д. Сеп, ул. Школьная, д. 9, установлено, что на указанном объекте защиты в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, руководителем организации не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); не предоставлены договора на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы передачи извещений о пожаре; на объекте отсутствует техническая документация на системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в нарушение п. 27 (б) Правил допускается загромождение эвакуационного выхода из помещения технологии, ведущего в лестничную клетку.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Исполнение требований, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства, находится на контроле прокуратуры Игринского района.