

Прокуратурой Игринского района Удмуртской Республики проведена проверка деятельности БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» в части содержания территории и помещений Зуринской участковой больницы, расположенной по адресу: Игринский район, с. Зура, ул. Садовая, д. 16.

В рамках проверки установлены следующие нарушения в части оснащения здания Зуринской участковой больницы устройствами для маломобильных групп населения:

1. Входные группы здания Зуринской участковой больницы не оснащены пандусами, для установки пандусов необходимо проведение ремонта входных групп, лестниц и восстановление целостности бетонного покрытия;

2. В Зуринской участковой больнице в коридорах отсутствуют тактильные указатели как на первом, так и на втором этажах здания;

3. Отсутствуют пандусы, иные подъемные устройства для сопровождения маломобильных групп населения на 2 этаж;

4. Санитарно-бытовые помещения (туалеты, ванные комнаты) как на первом, так и на втором этаже Зуринской участковой больницы не соответствуют требованиям;

5. Как снаружи, так внутри перед входом в помещения отсутствуют таблички Брайля с указанием наименования кабинета, графика и режима работы учреждения.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Исполнение требований, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства, находится на контроле прокуратуры Игринского района.